

OZNACZENIE PROFILU: KS
POZIOM PORÓWNAWCZY 290.00 m n.p.m.

	KSi	KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	KS6
RZĘDNA TERENU ISTN.	300.20	301.20	302.00	302.20	302.40	302.50	302.91
RZĘDNA DNA KANAŁU	297.10	299.52	299.89	300.25	300.47	300.86	301.16
NAZIOM	3.10	1.68	2.11	1.95	1.93	1.64	1.75
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.15	1.48	1.47	1.75	2.35	1.44	1.55
SPADKI, DŁUGOŚCI	3% 22.29m		2% 36.31m		1.2% 76.00m		2 2.52
ŚREDNICA, MATERIAŁ	D200 PVC-U SN8 L=137.12m						
ODLEGŁOŚCI	0.00	22.29	42.72	58.60	79.66	109.71	134.60

	KS1	KS1.1
RZĘDNA TERENU ISTN.	301.20	301.20
RZĘDNA DNA KANAŁU	299.52	299.81
NAZIOM	1.68	1.39
SPADKI, DŁUGOŚCI	2% 7.86m D200	
ODLEGŁOŚCI	0.00	7.86

	KS4	KS7
RZĘDNA TERENU ISTN.	303.05	303.80
RZĘDNA DNA KANAŁU	300.50	301.60
NAZIOM	2.55	1.80
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.5% 16.89m D200 PVC-U SN8 L=19.05m	
ODLEGŁOŚCI	0.00	16.89

UWAGI

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym
2. Lokalizację istniejącego uzbrojenia należy zweryfikować ze stanem rzeczywistym w czasie wykonywania robót ziemnych.
3. Nie wyklucza się wystąpienia dodatkowych sieci niezinwentaryzowanych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne ręczne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej istniejących sieci pod nadzorem eksploatatorów sieci.
4. Rurociągi podziemne należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 30 cm i wykonać obsypkę i zasypkę piaskową na wysokość 30 cm powyżej górnej krawędzi rury. wskaźnik zagęszczenia obsypki i zasypki piaskowej powinien wynosić Is≥ 0,98 wyznaczony za pomocą aparatu Proctora.
5. W drodze włazy dostosować do ostatecznej niwelety z zastosowaniem pierścieni wyrównawczych dostawcy systemu studni. W terenie nieutwardzonym włazy wyprowadzić ponad teren.

PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej ścieki z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Piłsudskiego nr 21 i 23 w Piekarach Śląskich

Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektant:	mgr inż. Teresa Furca-Zając	Skala:	Format:	Data:	Nr rysunku:
Nr ewid. :	SLK/7349/PBS/17	1:100/1:500	A4x3	11.2020	02