

Piekary Śląskie 17.11.2021 r.

**Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Piekarach Śląskich
ul. Leśna 22
41-940 Piekary Śląskie**

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.:
„Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Generała Jerzego Ziętka 62
w Piekarach Śląskich”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1

Zamawiający, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Leśnej 22 w Piekarach Śląskich informuje, iż do w/w postępowania w dniu 17.11.2021 r. zostało złożone zapytanie.

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

„Proszę o informację, czy jako wyprawę tynkarską należy zastosować tynk silikonowy o uziarnieniu 2,0 mm?

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tynku o uziarnieniu 1,5 mm?

Odpowiedź:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich informuje, że dopuszcza zastosowanie tynku silikonowego o uziarnieniu 1,5 mm.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
DYREKTOR D/S NIERUCHOMOŚCI I REMONTÓW
Grzegorz Baron